

答疑汇总表

序号	投标人提问内容	招标人答复内容	备注						
1	1#楼客房：序号10复合地板的规格有无要求	1. 复合地板厚度8mm；	<table><tr><td>10</td><td>复合地板</td><td>1. 对现有瓷砖面层切缝修补找平处理； 2. 瓷砖基层、防潮垫、复合地板； 3. 复合地板厚度：8mm；</td></tr></table>	10	复合地板	1. 对现有瓷砖面层切缝修补找平处理； 2. 瓷砖基层、防潮垫、复合地板； 3. 复合地板厚度：8mm；			
10	复合地板	1. 对现有瓷砖面层切缝修补找平处理； 2. 瓷砖基层、防潮垫、复合地板； 3. 复合地板厚度：8mm；							
2	1#楼客房：序号11铝合金踢脚线的高度是50mm	1. 铝合金踢脚线50mm； 2. 12mm木夹板基层	<table><tr><td>11</td><td>踢脚线</td><td>1. 铝合金踢脚线50MM 2. 12mm木夹板基层</td></tr></table>	11	踢脚线	1. 铝合金踢脚线50MM 2. 12mm木夹板基层			
11	踢脚线	1. 铝合金踢脚线50MM 2. 12mm木夹板基层							
3	1#楼客房：序号14双层钢化玻璃的厚度是多少	1、玻璃厚度5mm+5mm							
4	1#楼客房：序号35配管是明装还是切槽暗装	1. 开槽恢复单独报价（序号34项）； 2. 35项配管可按明装报价； 3. 以现场具体发生的工程量为准；	<table><tr><td>34</td><td>线槽</td><td>明装线槽：20mm*50mm</td></tr><tr><td>35</td><td>配管</td><td>1、PVC线管； 2、规格Φ20；</td></tr></table>	34	线槽	明装线槽：20mm*50mm	35	配管	1、PVC线管； 2、规格Φ20；
34	线槽	明装线槽：20mm*50mm							
35	配管	1、PVC线管； 2、规格Φ20；							
5	1#楼客房：序号28是否单指门板要求为蜂窝铝板，柜体为免漆板；	1. 仅门板材质要求为蜂窝铝板							
6	1#楼客房：序号30 0.75m是否为深度？标准平开门衣柜在550-600，请明确尺寸是否有误？	1. 衣柜尺寸1.6m（宽度）*0.75m（深度）*2.64m（高度）； 2. 柜门为平开门； 3. 衣柜内部格局需深化并经建设单位认可；							
7	2#宿舍楼：第2项2.3条，蹲坑砌筑，未见蹲坑图纸	1. 1160*1190*200mm							
8	2#楼消防改造：双回路板规格型号和安装部位	1. 参考已安装回路板型号：JB-HB-GST484H双回路板； 2. 在消控室现有主机内增加，现有主机系统品牌为海湾。							